

ref.: 99534 - 99535

rejilla rectangular/cuadrada de superficie con red
 surface mounted rectangular/square grille with mesh
 grille rectangulaire/carrée de surface avec filet
 tampa retangular/quadrada de superficie com rede
 griglia rettangolare/quadrata da appoggio con rete
 luftungsgitter mit netz, viereckig



blanco
 white
 blanc
 branco
 bianco

film
 99534

99535



mm.

a: 157
 b: 200
 c: 15



cm²

140


210



tornillos
 screws
 vis
 parafusos
 viti
 schrauben



red fija
 fixed mesh
 filet fixe
 rede fixa
 rete stampata
 nicht abnehmbares netz



comentarios

- Según la normativa UNE-60670, el paso de aire mínimo exigido para la ventilación de salas con equipos de circuito abierto a gas es de 125 cm² y conexión directa al exterior. Ambas cumplen con dicho cometido.
- El paso de aire solo está garantizado en las rejillas sin red o mosquitera ya que depende del mantenimiento. Estos modelos llevan la red fija, por lo que no garantizan el paso de aire indicado.
- Hay que tener en cuenta el diámetro del tubo pasa-muros, para garantizar la superficie mínima de 125cm².
- La elección de la rejilla queda a cargo del instalador autorizado por la empresa suministradora de gas.
- Fabricado en HIPS (poliestireno de alto impacto) con aditivo de protección a los rayos UV.